

Wettbewerb „Kunst am Bau“ zum Bauvorhaben Neubau Anne-Frank-Schule in Zwickau Neuplanitz

Rückfragenkolloquium am 20.10.2023

Mündlich am 20.10.2023 gestellte Fragen:

Nr.	Frage	Antwort
1	Werden die Unebenheiten der Rasenfläche ausgeglichen?	Ja. Die Spurrinnen aufgrund der Baufahrzeuge sollen zeitnah ausgeglichen werden.
2	Sollen das Kunstwerk oder die Kunstwerke auf einer oder auf beiden Rasenflächen platziert werden?	Dies hängt vom Kunstwerk ab. Im günstigsten Fall sollten beide Flächen einbezogen werden.
3	Können neue Farbtöne aufgegriffen werden?	Nein, es sollen die bereits vorhandenen Farben im Außen- und Innenbereich verwendet werden?
4	Wie groß ist das Gefälle?	Das Gefälle liegt bei 4,2 %. (siehe Anlage)
5	Führen Leitungen durch das Gelände?	Ja, durch den Bereich für Kunst am Bau führt eine Trinkwasserleitung. Sie befindet sich in einer Tiefe von ca. 1,10 m bis 1,30 m. Diese darf nicht überbaut werden. (siehe Anlage) Auf dem Gelände befinden sich Rigolen in einer Tiefe von ca. 1,20 m. Eine Überbauung ist nur bedingt möglich.

Protokoll ausgefertigt:

gez. Frau Seifert

Protokoll bestätigt:

gez. Herr Dr. Löffler
Amtsleiter Kulturamt